


PON-02		CONTROL DE INCENDIOS		Pag. 1 de 2
OBJETIVO		ALCANCE	DIRIGIDO A:	
Asegurar la evacuación del personal amenazado y, de ser posible, restringir o controlar la propagación del fuego.		Aplica a todas las dependencias de la bodega y oficinas y está sujeto al entrenamiento y los equipos con que cuente la brigada.	JEFE o DIRECTOR DE EMERGENCIA COORDINADOR DE BRIGADA	
SITUACION	ACCION A TOMAR		ESQUEMA	
Activación alarma general de emergencia	1. Confirme veracidad : ▪ Magnitud del incendio ▪ Lugar exacto ▪ Solicitud organismos de socorro.			
Al recibir información sobre el incendio	2. Realice evaluación de la situación, tenga en cuenta nivel de riesgo, entrenamiento y equipos disponibles. Decida tipo de control posible. Tenga siempre en cuenta la seguridad del equipo como prioridad. 2.1 Si decide ofensivo solicite al coordinador de brigada asignar personal de control de incendios. 2.2. Si decide defensivo, infórmelo al coordinador de brigada y pida que todos los brigadistas se retiren al punto de encuentro.			
En el punto de encuentro	3. Evacue el lugar donde se encuentra y dirijase al Punto de Encuentro.			
	4. Establezca el Comando de la Emergencia de acuerdo con lo planeado. Asegúrese de contar con comunicaciones internas y externas y asegure el área.			
	5. Confronte información con jefe de brigada y coordinador de evacuación, establezca áreas completas y áreas con donde falte personal que inicialmente se encontraba en el lugar. Elabore listado general de evacuados, lesionados y posibles atrapados.			
	6. Revise magnitud y avance del incendio, verifique condiciones de seguridad del personal de brigada, no importa el tipo de control que esté haciendo si existe peligro para los brigadistas, RETIRELOS!			

<div>PON-02</div>		<div>CONTROL DE INCENDIOS</div>		<div>Pago. 2 de 2</div>	
<div>OBJETIVO</div> <div>Asegurar la evacuación del personal amenazado y, de ser posible, restringir o controlar la propagación del fuego.</div>		<div>ALCANCE</div> <div>Aplica a todas las dependencias de la bodega y oficinas y está sujeto al entrenamiento y los equipos con que cuente la brigada.</div>		<div>DIRIGIDO A:</div> <div>JEFE o DIRECTOR DE EMERGENCIA COORDINADOR DE BRIGADA</div>	
<div>SITUACION</div> <div>Control de la emergencia</div>		<div>ACCION A TOMAR</div> <div> <div>7. Control OFENSIVO</div> <div>7.1 Asegúrese de suspender el fluido eléctrico del piso o área del incendio.</div> <div>7.2. Emplee extintores portátiles en primera instancia...</div> <div>7.3. Espere la llegada de los bomberos.</div> <div>8. Control DEFENSIVO</div> <div>8.1. Evite la propagación del fuego y el humo cerrando todas las posibles vías de salida en el área afectada. NO INTENTE abrir puertas que hayan sido previamente cerradas.</div> <div>8.2. Establezca puntos de control en el perímetro del área afectada y a una distancia segura. Puede asignar un equipo de brigadistas provistos de una manguera y hacer enfriamiento externo.</div> <div>8.3. Espere la llegada de los bomberos.</div> <div>9. Al llegar los organismos de socorro transfiera el mando, informe sobre la situación, acciones tomadas, riesgos adicionales, número de atrapados y probable ubicación. Ponga sus recursos a disposición.</div> </div>		<div>ESQUEMA</div> <div> <div> <div>7</div> <div>OFENSIVO</div> <div>Asigne brigadistas y equipos</div> <div>Suspenda fluido eléctrico</div> <div>Intente control con equipos disponibles</div> <div>9</div> </div> <div> <div>8</div> <div>DEFENSIVO</div> <div>Confine el área</div> <div>Establezca puntos de control</div> <div>Espere llegada de Bomberos</div> <div>TRANSFIERA EL MANDO</div> </div> </div>	
<div>Cuando se presenten los organismos de socorro</div>					